kvvy | TUTKIMUS

TESTAUSSELOSTE
80KankYmp/312

16.11.2026

Kankaanpään kaupunki
Ympäristöpalvelut
Kuninkaanlähteenkatu 8
38700 KANKAANPÄÄ

ilac-MRA FINAS Finnish Accreditation Service T064 (EN ISO/IEC 17025)

Projektin nimi	Siikaisten Vesilaitos, jatkuva
Näytenumero	26TV17267
Näytteen nimi¹	Verkosto, Metsätähti, jatkuva
Näyte otettu¹	11.11.2026
Näytteenottaja¹	Terv.tark. Susanna Salokangas
Näyte saapunut	11.11.2026

Määritys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos	Rajat
Lämpötila¹		°C	13,0	
Haju	LA163		Ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Maku	LA163		ei todettu	ei epätavallisia muutoksia
Mangaani	LA76*	µg/l	< 1	<50 (t)
Rauta	LA76*	µg/l	28	<200 (t)
pH	LA147*		7,3	6,5-9,5 (t)
Sameus	LA145*	FNU	< 0,2	ei epätavallisia muutoksia
Sähkönjohtavuus	LA146*	µS/cm	52	<2500 (t)
Väriluku	LA133*	mg/l Pt	< 5	ei epätavallisia muutoksia
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	0	0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600*	pmy/ml	5	ei epätavallisia muutoksia
Koliformiset bakteerit	LA604*	MPN/100 ml	0	0 (t)
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	0	0 (v)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

KVVY Tutkimus Oy

Jaana Prihti
Kemisti

Digitally signed by allekirjoitus.kvvy.innolims.fi
Date: 2026.11.16 09:33:13 +02:00
Reason: InnoLIMS pdf sign

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

JAKELU terveystarkastaja@kankaanpaa.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA133	SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA145	SFS-EN ISO 7027-1:2016
LA146	SFS-EN 27888:1994
LA147	SFS 3021:1979
LA163	Sisäinen menetelmä
LA600	SFS-EN ISO 6222:1999
LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014
LA76	SFS-EN ISO 11885:2009

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määritys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Haju	26TV17267		11.11.2026	B
Maku	26TV17267		11.11.2026	B
Mangaani*	26TV17267		13.11.2026	A
Rauta*	26TV17267	15 %	13.11.2026	A
pH*	26TV17267	0,2	12.11.2026	A
Sameus*	26TV17267		12.11.2026	A
Sähkönjohtavuus*	26TV17267	5 %	12.11.2026	A
Väriluku*	26TV17267		12.11.2026	A
Escherichia coli*	26TV17267	Mittausepävarmuus pyydettäessä	12.11.2026	A
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	26TV17267	Mittausepävarmuus pyydettäessä	12.11.2026	A
Koliformiset bakteerit*	26TV17267	Mittausepävarmuus pyydettäessä	12.11.2026	A
Suolistoperäiset enterokokit*	26TV17267	Mittausepävarmuus pyydettäessä	12.11.2026	A

A KVVY Tutkimus Oy / Tampere

B KVVY Tutkimus Oy / Pori

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.